

исх. № 421/ч от « 15 » апреля 2021г

Начальнику Управления
Государственного регулирования
тарифов Брянской области
Косареву С.А.
241050,г. Брянск, проспект Ленина, д.37
тел. факс : 8 (4832) 743-606

На основании Постановления Правительства РФ от 21.01.2004г №24 (ред. ПП РФ от 29.12.2020) «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» сообщая, что раскрываемая информация за 1-й квартал 2021 г ООО «НПО «ГКМП» как организацией, оказывающей услуги по передаче электрической энергии по сетям ТСО сторонним потребителям, размещена на официальном сайте ООО «НПО «ГКМП» <http://www.gkmp32.com/documents> /– в разделе «Документы», вкладка «Раскрытие информации», и в разделе «Личного кабинета» ООО «НПО «ГКМП».

Также раскрываемая информация направлена на электронную почту energo@tarif32.ru, копия на электронную почту : okr@tarif32.ru , для последующего размещения ее на официальном сайте Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области.

Перечень информации : **Сведения о величине резервируемой максимальной мощности , о недопоставках и аварийных отключений эл.энергии и об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности к электрическим сетям, о вводе в ремонт и выводе из ремонта эл.сетевых объектов ООО «НПО «ГКМП» за 1 кв.2021г**

В течение 1-го квартала 2021г (январь, февраль , март) в границах ответственности ООО «НПО «ГКМП» как сетевой организации прекращение подачи электрической энергии зафиксировано не было. Сторонним потребителям ТСО недопоставок эл.энергии за указанный период нет.

В течение 1-го квартала 2021г проводились регламентные работы - профилактические осмотры электрооборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств 0,4 кВ и 6 кВ
- в марте 2021года был выполнен текущий ремонт масляного выключателя в ячейке Фидера №601 в РУ-6 кВ РП-1 и текущий ремонт оборудования на КТП-13.

Объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением 0,4 кВ и 6 кВ на предприятии не имеется.

Информация о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004г №861, в разбивке по уровням напряжения представлена по одному стороннему потребителю ООО «Балсити» по точке поставки Фидера 604 (ТП-1) с максимальной мощностью энергопринимающих устройств 900 кВт.

Средние максимальные фактические почасовые объемы потребления электроэнергии по месяцам 1 квартала 2021г: январь – 450,11 кВтч, февраль - 469,47 кВтч, март - 461,36 кВтч.

Согласно актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон №11 от 21.04.2016г величина максимальной мощности в данной точке составляет 900 кВт.

Величина резервируемой максимальной мощности по месяцам квартала составила: январь- 449,89 кВт, февраль- 430,53 кВт, март- 438,64 кВт.

Усредненная величина резервируемой максимальной мощности за 1-й квартал 2021г в данной точке поставки стороннего потребителя ООО «Балсити» составила **440 кВт**.

Генеральный директор
ООО «НПО «ГКМП»



Н.В.Инютин

ИНН 3250517421
КПП 773101801
Р/С 40702810700000006655

Отделение №8605
Сбербанка России г. Брянск
К/С 3010181040000000601
БИК 041501601



ООО «НПО «Группа компаний машиностроения и приборостроения»
Сертификат соответствия менеджмента качества РОСС RU. ФК15.Н00164