

6. Сведения о техническом состоянии электросетей ООО «НПО «ГКМП».

В течение 1-го квартала 2020 года проводились регламентные профилактические осмотры эл.оборудования подстанций сетевой организации :

- в феврале проводился долив масла трансформаторного в объеме 10 (десяти) литров в маслянный выключатель ячейки № 2 и ячейки № 4 трансформатора 1000 кВА на ТП-4;
- в марте выполнялся ремонт ячейки № 4 трансформаторной подстанции ТП-4 с заменой масломерного стекла и долив масла трансформаторного в объеме 10 (десяти) литров в маслянный выключатель.

В течение 2-го квартала 2020 года проводились регламентные профилактические осмотры эл.оборудования подстанций сетевой организации .

В течение 3-го квартала 2020 года проводились регламентные профилактические осмотры эл.оборудования подстанций сетевой организации, также проводился долив масла трансформаторного в объеме 40 (сорока) литров в силовой трансформатор ТМЗ 1000/10 на КТП-15.

В течение 4-го квартала 2020 года проводились регламентные профилактические осмотры эл.оборудования подстанций сетевой организации, и проводился долив масла трансформаторного в объеме 10 (десяти) литров в Ф 609 РП-2 ячейки № 613.

При проведении плановых ремонтов применялось резервное электроснабжение.